



Заявление производителя

об уровне шума

для

насосов для хладагента

Manufacturer's declaration

on sound emission values

for the

refrigerant pump

GP 41 / GP 42 / GP 51 / GP 51A / GP 52 / GP 82

Уровень шума насосов для хладагента типа GP в допустимом рабочем режиме не превышает 70 дБ

The Noise level of pump type GP in permissible operating mode does not exceed 70 dB.

Были рассмотрены следующие руководящие принципы (или его части):

Директива 2006/42/ЕС
Руководство по применению Директивы 2006/42/ЕС

The following guidelines (or parts thereof) have been applied:

Directive 2006/42/EU
Guide to the application of Directive 2006/42/EU

Aachen, März 2020

Dipl.-Ing. Monika Witt
Управляющий директор • *managing director*