



Заявление производителя

к значениям выбросов вибрации

для

Насосов для хладагентов

Manufacturer's declaration

on vibration emission values

for the

refrigerant pump

GP 41 / GP 42 / GP 51 / GP 51A / GP 52 / GP 82

Общая вибрация насоса для хладагентом типа GP в рабочем режиме составляет 2.5 m/s²

The total vibration of the refrigerant pump type GP in the permissible operating mode is $\leq 2.5 \text{ m/s}^2$

Были рассмотрены следующие руководящие принципы (или его части):

Директива 2006/42/ЕС
Руководство по применению Директивы 2006/42/ЕС

The following guidelines (or parts thereof) have been applied:

Directive 2006/42/EU
Guide to the application of Directive 2006/42/EU

Aachen, März 2020

Dipl.-Ing. Monika Witt
Управляющий директор • *managing director*